

Wasserproben

Jahr: 2025

Fassungseigentümer: DKL

Objekt	Physikalische Parameter						Chemische Parameter				Bakteriologische Parameter			Sauerstoffmessung		Auswertung Mikrobiologie					Auswertung Chemie					Auswertung VOC
	Kennzahl	Schüttung	Wassertemperatur	Elektrische Leitfähigkeit	pH-Wert	Trübung	Gesamthärte	Chlorid Cl	Nitrat NO3	Oxidierbarkeit KMnO4	Aerobe mesophile Keime im Netz	Escherichia Coli	Enterokokken	Sauerstoff (s)	Sauerstoffsättigung	Aerobe mesophile Keime (nach UV)	Aerobe mesophile Keime (vor UV)	Aerobe mesophile Keime bei Quell-Grundwasserfassung	Sulfitred Clostridien	TOC	Karbonathärte	Calcium Ca	Magnesium Mg	Sulfat SO4	VOC (v)	
Minimum	48	9.4	692	7.03	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maximum	66	17.5	765	7.49	10.5	0	0	0	0	980	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mittelwert	53.33	12	718.78	7.28	1.75	0	0	0	0	493	0	0	0	0	31.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl Proben	7	9	9	9	6	0	0	0	0	2	7	7	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Median	52.5	11.4	711	7.3	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Code	Art	Probedatum	Fassungseigentümer	Objekt	Physikalische Parameter						Chemische Parameter				Bakteriologische Parameter			Sauerstoffmessung		Auswertung Mikrobiologie					Auswertung Chemie					Auswertung VOC
					Schüttung	Wassertemperatur	Elektrische Leitfähigkeit	pH-Wert	Trübung	Gesamthärte	Chlorid Cl	Nitrat NO3	Oxidierbarkeit KMnO4	Aerobe mesophile Keime im Netz	Escherichia Coli	Enterokokken	Sauerstoff (s)	Sauerstoffsättigung	Aerobe mesophile Keime (nach UV)	Aerobe mesophile Keime (vor UV)	Aerobe mesophile Keime bei Quell-Grundwasserfassung	Sulfitred Clostridien	TOC	Karbonathärte	Calcium Ca	Magnesium Mg	Sulfat SO4	VOC (v)		
#29335	NP	24.11.2025	DKL	3A 01 - Lütisburg, Quellen Gesamt nach UV														6												
#29027	HP	17.11.2025	DKL	3A 01 - Lütisburg, Quellen Gesamt nach UV	53	11.7	706	7.30																						
#29028	HP	17.11.2025	DKL	3A 00 - Lütisburg, Quellen Gesamt vor UV	53	11.4	704	7.30																						
#29329	HP	17.11.2025	DKL	3A 00 - Lütisburg, Quellen Gesamt vor UV					10.5										0											
#29330	HP	17.11.2025	DKL	3A 01 - Lütisburg, Quellen Gesamt nach UV					0																					
#26150	HP	18.07.2025	DKL	3A 00 - Lütisburg, Quellen Gesamt vor UV	48	13.5	705	7.26																						
#26018	HP	14.07.2025	DKL	3A 01 - Lütisburg, Quellen Gesamt nach UV	48.3	12.9	711	7.35																						
#26020	HP	14.07.2025	DKL	X D01 - Gemeindehaus Lütisburg, Flawilerstr.17						17.5	765	7.49																		
#26205	HP	14.07.2025	DKL	3A 01 - Lütisburg, Quellen Gesamt nach UV					0																					
#26303	HP	14.07.2025	DKL	X D01 - Gemeindehaus Lütisburg, Flawilerstr.17					0					980	0	0														
#23730	HP	29.04.2025	DKL	3A 00 - Lütisburg, Quellen Gesamt vor UV	52.5	10.8	712	7.03																						
#23676	HP	28.04.2025	DKL	X F02 - Kieswerk Scherrer, Grünhügel 1131						10.0	758	7.27																		
#23677	HP	28.04.2025	DKL	3A 01 - Lütisburg, Quellen Gesamt nach UV	52.5	10.8	716	7.22																						
#24134	HP	28.04.2025	DKL	X F02 - Kieswerk Scherrer, Grünhügel 1131					0						6	0	0													
#24135	HP	28.04.2025	DKL	3A 01 - Lütisburg, Quellen Gesamt nach UV					0																					
#21641	HP	28.01.2025	DKL	3A 00 - Lütisburg, Quellen Gesamt vor UV	66	9.4	692	7.32																						